



IZP.271.1.2020

Cegłów dnia 13 lutego 2020r.


**Wykonawcy
wg rozdzielnika**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Cegłów”

W związku z wystąpieniami złożonymi przez Wykonawców, w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

1. W IV Rozdziale SIWZ w warunkach udziału w postępowaniu Zamawiający użył zwrotu „nawierzchnie pod ruch ciężki”. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem budowy lub przebudowy nawierzchni pod ruch ciężki np. na placu manewrowym?

Odpowiedź: Wytrzymująca dopuszczalne obciążenie osi pojedynczej 100 kN.


Wójt
Marcin Uchman

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na ww. zadanie.
- strona internetowa Zamawiającego : www.ceglow.pl
- A/a